

Информация о результатах проверки

в ГУ ТО "Комплексный центр социального обслуживания населения № 2"

№ п/п	Наименование проверяющего органа	Наименование контрольного мероприятия	Результаты проверки	Принятые меры
1.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области	Плановая выездная проверка в отношении объекта защиты ГУ ТО "Комплексный центр социального обслуживания населения № 2" по адресу: Тульская область, г.Алексин, ул. Тульская, д. 21 Дата проверки: 13 января 2017 г.	нарушений не выявлено	
2.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области	Плановая выездная проверка в отношении объекта защиты ГУ ТО "Комплексный центр социального обслуживания населения № 2" по адресу: Тульская область, г.Алексин, ул. Арматурная, д.19 Дата проверки: 13 января 2017 г.	нарушений не выявлено	
3.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексинскому и Заокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области	Плановая выездная проверка в отношении объекта защиты ГУ ТО "Комплексный центр социального обслуживания населения № 2" по адресу: Тульская область, г.Алексин, Бор-дачи Дата проверки: 13 января 2017 г.	выявлено нарушение: не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций дачи №5	нарушение устранено 03 февраля 2017 г.